

МУНИЦИПАЛЬНЭ КАЗЕННЭ ІУЭХУЦІАПІЭ  
«ШЭДЖЭМ КЪАЛЭ ДЭТ ЕПІАНЭ КУРЫТ  
ЕДЖАПІЭ» ШЭДЖЭМ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ  
КЪЭБЭРДЕЙ-БЭЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ

КЪАБАРТЫ- МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАСЫНЫ  
МУНИЦИПАЛЬНА ЧЕГЕМ РАЙОНУНУ « ЧЕГЕМ ШАХАРНЫ 4-  
ЧЮ ОРТА ШКОЛУ» МУНИЦИПАЛЬНА БИТЕУЛЮ БИЛИМ  
БЕРГЕН КАЗНА МЕКЯМЫ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4» Г.П.ЧЕГЕМ  
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Адрес: г. Чегем, ул.им.Героя России Кярова А.С., №6 тел. 4-12-93 E-mail: [shkola-4@mail.ru](mailto:shkola-4@mail.ru)

---

«16» января 2020 г.

№

Государственный инспектор

Чегемского района


по пожарному надзору

Макоеву А.Ю.

Ваше представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 29.11.2019 г. № 33 и приняты следующие меры:

1. План эвакуации людей при пожаре переработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009, п. 7 ППР РФ.
2. В спортивном зале электропроводка заключена в защитные короба.
3. В раздевалке спортзала, на первом этаже в коридоре и в подсобном помещении все светильники закрыты колпаками.
4. Подвал очищен от мусора.
5. В МКУ «Управление образования местной администрации» направлено ходатайство о выделении денежных средств на

проверку качества обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли, п.21 ППР РФ, проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта проверки.

Директор  И.Х.Семенова

МУНИЦИПАЛЬНЭ КАЗЕННЭ 1УЭХУЩІАПЭ  
«ШЭДЖЭМ КЪАЛЭ ДЭТ ЕПЛАНЭ КУРЫТ  
ЕДЖАПЭ» ШЭДЖЭМ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ  
КЪЭБЭРДЕЙ-БЭЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ

КЪАБАРТЫ- МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАСЫНЫ  
МУНИЦИПАЛЬНА ЧЕГЕМ РАЙОНУНУ « ЧЕГЕМ ШАХАРНЫ 4-  
ЧЮ ОРТА ШКОЛУ» МУНИЦИПАЛЬНА БИТЕУЛЮ БИЛИМ  
БЕРГЕН КАЗНА МЕКЯМЫ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4» Г.П.ЧЕГЕМ  
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Адрес: г. Чегем, ул.им.Героя России Кярова А.С., №6 тел. 4-12-93 E-mail: [shkola-4@mail.ru](mailto:shkola-4@mail.ru)

---

«16» января 2020 г.

№

Государственный инспектор  
Чегемского района  
по пожарному надзору  
Макоеву А.Ю.

Ваше представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 29.11.2019 г. № 34 и приняты следующие меры:

1. На первом этаже, в подсобном помещении и в столовой все светильники закрыты колпаками.

2. В МКУ «Управление образования местной администрации» направлено ходатайство о выделении денежных средств на проверку качества обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли, п.21 ППР

РФ, проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта проверки

Директор

Семенова И.Х.